

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307832744

发证日期: 2021年03月10日

有效期至: 2031年03月10日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号 小型断路器
NXB-63,NXBF-63 Uimp:4kV; Ui:500V;
Ue:AC220V/230V/240V(1P,1P+N,2P),AC380V/400V/415V(2P,3P,3P+N,4P);
In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣特性:B型,C型,D型;
Ics:6000A(除 AC220V/230V/240V(2P)外), 7500A(仅 AC220V/230V/240V(2P));
Icn:6000A(除 AC220V/230V/240V(2P)外), 10000A(仅 AC220V/230V/240V(2P)); 极数:1P,1P+N(带1个保护极,N极可开闭),2P,3P,3P+N(带3个保护极,N极可开闭),4P;
适用于隔离;

产品标准和技术要求 GB/T 10963.1-2005

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆刚 陆楠

中国质量认证中心