



# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-819866

产品名称: 电动机保护器

型 号: NJBK1-80

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司  
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-819866 样品名称: 电动机保护器 型号: NJBK1-80 商标: / 数量: 7台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-06-30 完成日期: 2021-07-10	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器 工业园区长江路2号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NJBK1-80;

Ue: AC415V; Ui: 690V; Uimp: 4kV;


Ie: 1A~5A, 2A~10A, 6A~30A, 16A~80A; 防护等级: IP20;

脱扣级别: 5、10A、10、20、30; 极数: 3P;

配用的辅助触头: 2NO; Ith: 5A;

AC-15: 240V/1.5A、415V/0.95A;

主检: 何炬 签名:  日期: 2021-07-22

审核: 陆林林 签名:  日期: 2021-07-22

签发: 姚波 签名:  日期: 2021-07-22



备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和 CQC 认证情况详见附页

## 附页

序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品标准 换版	GB/T 14048.4-2010	<b>GB/T 14048.4-2020</b>
2	互感器铁心 牌号变更	DW360	<b>30QG120</b>
3	触头信息补充	/	<b>见报告 02401-2111923025 安全件一栏表</b>
4	电子组件板信 息补充	/	<b>见报告 02401-2111923025 安全件一栏表</b>
产品认证情况:			
原 CQC 证书编号	CQC2014010304738088		
原报告检测机构	福建省产品质量检验研究院	报告 编号	02501-14DQ312-S 02501-20DQ0823-S
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			